



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN ÇEVRE
SAĞLIĞI BİRİMİ
25/08/2022 17:53 - E-58612703 - 115.02.04 - 1373



Sayı : E-58612703-115.02.04
Konu : Sırma Kontrol İzlemesi Analiz
Sonucu

SIRMA GRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.
(Yenice Mah.Atatürk Cad.No:191 Karacasu/AYDIN)

İşletmeniz İmlahanesinden "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda, 05.07.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü elemanları tarafından alınan ve numune kodu 22958 olan su numunesinin, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Uzm.Dr.Gülnur SARUHAN
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan
Yardımcısı

Ek: Kaynak Suyu Analiz (Sırma)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6cfd6ded-1e74-4ccc-a1e3-d3cb32421555 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Hatuniye, Cambazoğlu Sk., 65100 İpekyolu/Van

Telefon: Faks No: (0432) 216 00 46

e-Posta: orhan.dursun@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://vsm.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Orhan DURSUN

Çevre Sağ. Tekn.

Telefon No: (0 532) 332 46 79





T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.07.2022 / 11:12
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.07.2022 / 13:57
Protokol No / Numune Barkod No	2022-1692 - 1 / 2071637054
CSBYS No	22958
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T
2022-1692-1
08-22

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi No:191 Karacasu/AYDIN		
Numune İzleme Noktası	0,33-0,5-1,5 L'LİK PET DOLUM HATTI		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	05.07.2022 - 13:57	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	SIRMA	SIRMA ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	24X0.5 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	05.07.2022 00:00:00	05.01.2024 00:00:00	PIK 10:52
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.07.2022 14:32	22.08.2022 10:34	
Raporlama Tarihi	23.08.2022 11:32		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	100	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi	0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	20	0

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 23.08.2022

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile oluşturulmuş ve doğrulanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 4650711D25644084814D23279154 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Raporun elektronik ortamda tebliğ edildiği görülmüştür. Tebliğ tarihi: 23.08.2022. Tebliğ adresi: 479-4868-8ca9-1fb5322a256a kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/3



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.07.2022 / 11:12
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.07.2022 / 13:57
Protokol No / Numune Barkod No	2022-1692 - 1 / 2071637054
CSBYS No	22958
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T

2022-1692-1

08-22

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	25° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888	0 - 20000	2500	233
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bromoform	µg/L	EPA 8260	0,5	1	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,2	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523	0 - 14	4,5 - 9,5	7,34
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 23.08.2022

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı e-Devlet Kanunu ile elektronik ortamda yayımlanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 6650704225621469442071637054 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Raporun elektronik ortamda yayımlanmış olduğunu ve belgeyi elektronik ortamda yayımlanmış olan belgeyi kontrol edebilirsiniz. Belge Doğrulama Kodu: 6650704225621469442071637054 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

T.C

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

3/3



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.07.2022 / 11:12
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.07.2022 / 13:57
Protokol No / Numune Barkod No	2022-1692 - 1 / 2071637054
CSBYS No	22958
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T
2022-1692-1
08-22

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir.
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x±Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç;
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınıra üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınıra altında ise, ?uygun değil? olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise ?uygun? olarak değerlendirilir.
- Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025/2012 as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

CANDAN ÖZDEN

23.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

MEHTAP KAYHAN

Kimyager

23.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

SİBEL GÖKTAŞ

Kimya Teknisyeni

23.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

ZAFER ZEYBEK

Dr. Kimya Müh.

23.08.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

CANDAN ÖZDEN

23.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZAFER ZEYBEK

Dr. Kimya Müh.

23.08.2022

Laboratuvar Sorumlusu

SELMA GÜLMEZ SOR

Uzm. Dr.

23.08.2022

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 23.08.2022

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik Kanununa göre elektronik ortamda yayımlanmış ve belge doğrulama kodu 466974D25449C848842E13729E15A ile doğrulanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>
Raporun elektronik ortamda yayımlanmış ve belge doğrulama kodu 466974D25449C848842E13729E15A ile doğrulanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBALAJLI SU NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Numune Alma Tarih ve Saati	05/07/2022 11:12	Numune Kodu	22958			
BÖLÜM 1 : ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER						
Suyun Adı	SIRMA	İzleme Noktası Adı	0,33-0,5-1,5 L'LİK PET DOLUM HATTI			
İşletici Adı (Ticari Ünvanı)	SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.					
Su Üretim Yeri Tel No	2564456660					
Suyun Cinsi	Kaynak Suyu	Ozon Kullanılıyor Mu?	EVET			
Ruhsat Tarihi ve Numarası	19/09/2014 - KS.09.024	Aktif Alüminyum Kullanılıyor Mu?	HAYIR			
Üretim Yeri Adresi	Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi No:191 Karacasu/AYDIN					
İşletici Vergi Numarası	4110187737	İşletici Vergi Dairesi	ANADOLU KURUMLAR			
BÖLÜM 3 : NUMUNEYE AİT BİLGİLER						
Numunenin Alındığı Yer (İzleme Noktası)	İmlahane	✓	Depo			
	Piyasa		Diğer			
	Kaynak					
Numune Alma Amacı	Piyasa Denetimi		Yıkama Durulama Suyu			
	Denetim		Şikayet			
	Takip Numunesi		Rutin	✓		
	Ruhsata Esas		Diğer			
	İthalat					
Numune Miktarı / Numune Ambalaj Türü	24X0.5L / Pet Şişe		Mühür Numarası	09.22.0671-09.22.0672		
Numune Üretim tarihi	05/07/2022		Şahit Numune Mühür Numarası	09.22.0684		
Numune Parti No	P1K		Numune Son Kullanma Tarihi	05/01/2024		
Orijinal Ambalaj	EVET		Numune Seri No	10:52		
BÖLÜM 4: TALEP EDİLEN ANALİZ TÜRÜ VE GÖNDERİLDİĞİ LABORATUVAR						
Kaynak ve İzleme Suları (İnsani Tük. Amaç. Sul. Hak. Yön.)	EK-1	a	b	c	d	
	EK-2	Tablo A	Bromat	Bromoform	Arsenik	Florür
Ölçülen Ozon Değeri	30	(ppb)				
Numunenin Gönderildiği Laboratuvar 1	AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI					
Numunenin Gönderildiği Laboratuvar 2	2. LABORATUVARA GÖNDERİLMEYECEK					
Mevzuat hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, kapağı açılmayacak şekilde mühürlenerek Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı'na teslim edilmek üzere tarafımızca alınmış olup 1(Bir) adet 12'li 0.5 L pet şişe orijinal ambalajında mühürlü olarak işletme yetkilisine şahit numune olarak bırakılmıştır. 5996 sayılı Kanununun 31. maddesine göre mikrobiyolojik uygunsuzluklar için şahit numune ile itiraz hakkı olmadığı hususunda bilgi verilmiş olup iş bu tutanak numune alım mahalinde doldurularak imza altına alınmıştır. 05/07/ 2022, Saat 10/52						

Denetçi

Muhsin ÖVATLI
Çevre Sağlığı Teknisyeni

Denetçi

Ramazan AYKUT
Çevre Sağlığı Teknisyeni

İşyeri Yetkilisi
Kaşe ve İmza

Fulya Dilara SONGÜN
Mesul Müdür